

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание
должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 583

« 21 » ноября 2018 г.

Место выдачи предписания: г. Таганрог ул. Инструментальная, 42-а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М-Курганском, Куйбышевском районах выдавшего предписание:

Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 25» Ростовская обл. г. Таганрог, ул. Инструментальная 42 а

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

1. Не приведены стены помещений пищеблока (горячего цеха, загрузочной) в соответствие п.5.1.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (часть панелей стен, потолка помещений пищеблока покрыты трещинами, на потолке горячего цеха следы сырости, подтеки, в помещении загрузочной стены покрыты грибок, плесенью)

2. Не оборудованы складские помещения приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением обеспечивающие условия хранения, установленные предприятием-изготовителем - в соответствие п.13.4, 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

3. Не приведена внутренняя отделка помещений (групп.10, №11, № 5, № 6 № 4 № 2 № 7, № 8: № 9: в соответствие п.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" дефекты покрытия пола, потолка, стен

4. Не приведена расстановка холодильного оборудования, предусматривающего последовательность технологического процесса, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции в соответствие п. 4.24,4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13

5. не проведен ремонт части асфальтового покрытия подходов к зданию детского сада в соответствие п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

6. не проведен ремонт кровли основного здания, прачечного комплекса, не приведены потолки и стены второго этажа основного здания, прачечного комплекса в соответствие п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

7. не приведены полы в помещениях прачечного комплекса в соответствие п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

8. Не приведены стены, потолки в буфетных группах «Колокольчик», «Ягодка», «Колобок», туалете группы «Семицветик» в соответствие п.5.1.5.2,5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (имеют дефекты, трещины)

9. не приведена площадь на одного ребенка в групповых (игровых) младших групп к нормируемой не менее 2,5 м² (и составляет 1,52м², 1,67м²); средней группы «Дюймовочка», старшей группы «Солнышко», подготовительной «Светлячок» к нормируемой не менее 2 м² на одного ребенка (и составляет 1,54м², 1,33м², 1,36м²) в соответствие п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. привести стены помещений пищеблока (горячего цеха, загрузочной) в соответствие п.5.1.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" срок- 21.11.2019г.
2. оборудовать складские помещения приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением обеспечивающие условия хранения, установленные предприятием-изготовителем - в соответствие п.13.4, 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» срок- 21.11.2019г.
3. привести внутреннюю отделку помещений (групп.10, №11, № 5, № 6 № 4 № 2 № 7, № 8: № 9: в соответствие п.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" срок- 21.11.2019г.
4. привести расстановку холодильного оборудования, предусматривающего последовательность технологического процесса, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции в соответствие п. 4.24,4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок- 21.11.2019г.
5. провести ремонт части асфальтового покрытия подходов к зданию детского сада в соответствие п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» срок- 21.11.2019г.
6. провести ремонт кровли основного здания, прачечного комплекса, привести потолки и стены второго этажа основного здания, прачечного комплекса в соответствие п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
7. привести полы в помещениях прачечного комплекса в соответствие п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13
8. привести стены, потолки в буфетных групп «Колокольчик», «Ягодка», «Колобок», туалете группы «Семицветик» в соответствие п.5.1,5.2,5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» срок- 21.11.2019г.
9. привести площадь на одного ребенка в групповых (игровых) младших групп к нормируемой не менее 2,5 м² (и составляет 1,52м², 1,67м²); средней группы «Дюймовочка», старшей группы «Солнышко», подготовительной «Светлячок» к нормируемой не менее 2 м² на одного ребенка (и составляет 1,54м², 1,33м², 1,36м²) в соответствие п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" срок- 21.11.2019г.

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 21.11.2019г. (указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Наконечная Галина Александровна, ведущий

Специалист-эксперт

территориального отдела

Управления Роспотребнадзора

по Ростовской области

в г. Таганроге, Неклиновском,

Матвеево-Курганском,

Куйбышевском районах

(ФИО, должность)

Предписание получил: « 21 » ноября 2018 г.

заведующий МБДОУ д/с №25

(руководитель (должностное лицо, юридического лица или индивидуальный предприниматель)

Подлужник Галина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем

(подпись)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« ___ » 20 ___ г. по адресу: _____